

Wasseruntersuchungsergebnisse 2026 (Zusammenfassung)

Parameter	Ortsnetz	Parameter- wert
Nitrat als NO ₃ in mg/l	6,28	50
pH-Wert	7,5	
Gesamthärte in °dH	15,2	
Carbonathärte in °dH	14,6	
Calcium als Ca in mg/l	81	
Magnesium als Mg in mg/l	16,9	
Natrium als Na in mg/l	8,87	
Kalium als K in mg/l	1,88	
Chlorid als Cl in mg/l	9,8	
Sulfat als SO ₄ in mg/l	13	
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar		