

Wasseruntersuchungsergebnisse 2025 (Zusammenfassung)

Parameter	Ortsnetz	Parameter- wert
Nitrat als NO ₃ in mg/l	7,03	50
pH-Wert	7,5	
Gesamthärte in °dH	16,3	
Carbonathärte in °dH	15,1	
Calcium als Ca in mg/l	89,0	
Magnesium als Mg in mg/l	16,9	
Natrium als Na in mg/l	8,58	
Kalium als K in mg/l	1,85	
Chlorid als Cl in mg/l	9,5	
Sulfat als SO ₄ in mg/l	10,9	
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar		